


S. EXTERNO: X	F. OT: 26/01/2022 06:55:00 a.m.	SOL No: SOL - 8450	CTTO No: _____
S. TALLER:	F. SOL: 26/01/2022 06:53:00 a.m.	Prioridad: Media	SERVICIO: Correctivo
CLIENTE: Inversiones Machiques S.A.S	SUCURSAL: EDS Centro Diesel		
DIRECCION: Cr 7 19 B 85	CIUDAD: Valledupar (Cesar)		
TELEFONO: 3157390223	FAX: 3183059590	SOLICITANTE: Yury Contreras	
CONTACTO:	CARGO: ADMINISTRADOR	CEL CONTACTO:	
EQUIPO:	MARCA:		
MODELO:	SERIAL:		
UBICACION: el 7 agosto frente de la upc			
VARIABLES DE MEDICIÓN			
MOTIVO DEL SERVICIO			
TIPO: *PG0018 DIAGNOSTICO: Revisión alarmas Veeder root MES DE ENERO 2022 SOLICITA: Yury Contreras PEDIDO: SO22000060 EDS EN CONTRATO			
TRABAJOS REALIZADOS TEXTO			
Se realizó limpieza de 3 sondas de corriente, se corrige la alarma de presencia de agua en los tanques de corriente. Se deja en seguimiento el tema de las alarmas de sobrelenado. Se sugiere mantenimiento a los desfogues de los tanques.			
TECNICOS ASIGNADOS			
RECOMENDACIONES			
DETALLE DOCUMENTO			
	Descripcion	Cnt.	Ejec
1	Visita Técnica Contrato	0	4,00 X
	TOTAL		4,00
COMPROMISOS			
Técnico Mantenimiento:		Encargado cliente	
	Desplazamiento	Trabajos	
H. INICIO			
H.FIN:			
FECHA:			
NOMBRE:			
FIRMA	01/02/2022 11:58:00 		
	FIRMA NOMBRE		